



Šarišské Sokolovce

3PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
 Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
 Ochrana izolovaním živých častí
 Ochrana zábranami alebo krytmi
 Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche
 Ochrana samočinným odpojením napájania
KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ DOPORUČUJEME JESTVUJÚCE PODOZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE
 VYTYČIŤ A ZEMNÉ PRÁCE V ICH OCHRANNOM PÁSME REALIZOVAŤ RÚČNE

- JESTVUJÚCE OSVETLENIE S VÝLOŽNÍKOM 0,5 m, S LED SVIETIDLOM 31,9W S NULOVÝM VÝŽAROVANÝM SVETELNÝM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM
- DOPĽŇNÉ OSVETLENIE S VÝLOŽNÍKOM 0,5 m, S LED SVIETIDLOM 31,9W S NULOVÝM VÝŽAROVANÝM SVETELNÝM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM
- STÁVAJÚCI STĽP DISTRIBUČNEJ SUSAVY NN + VO
- NOVONAVRHOVANÝ STĽP VO - oceľový typ: ST
- ▬ RVO ROZVÁDZÁČ VEREJNEHO OSVETLENIA OSADENÝ V MIESTE JESTVUJÚCEHO TRAFOSTANICA
- ▬ JESTVUJÚCI VZDUŠNÝ ROZVOD 1-AES 4X16
- ▬ NOVÝ ZEMNÝ KÁBELOVÝ ROZVOD AYKY-J 4x16mm²
- ▬ KÁBELOVÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE - NAVRHUJEME METÓDOU PRETLÁČANIA
- ⊠ REZERVA OPT. KÁBLA V DĺžKE MIN. 10m Z KAŽDEJ STRANY
- ⊠ OPTICKÁ SPOJKA PRE 48 ZVAROV
- ⊠ FTTH BOX OSADENÝ KONCOVÝM SPLITTROM

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT		
Ľudovít Mačej	Ľudovít Mačej			
STAVEBNÍK: Obec Šarišské Sokolovce			FORMÁT	
MIESTO STAVBY: Obec Šarišské Sokolovce		KRAJ: PREŠOV	DÁTUM	03/2016
STAVBA: Bezpečnostný systém			ČÍSLO ZÁK.	
LOKALITA: Obec Šarišské Sokolovce			STUPEŇ P.D.	RP
OBSAH VÝKRESU: Optická sieť			KÓTY V.:	ČÍSLO VÝKR.: 6